

## 《消防安全設備檢修申報書》

請檢附全冊最近1年(2023全年度)  
消防申報書正本含申報受理單，  
申報書於審查後，隨函檢還。

申報年度：2023全年度

申報日期：2023/09/14

檢查日期：2023/09/07~2023/09/11

場所名稱：林口社區

場所地址：新北市林口區仁愛路一段378號

管理權人：林口社區管理委員會  
(代表人：王00主委)

電子郵件：

電話：02-26031111

專技人員：██████


消士證字第██████號

電話：██████

案件聯絡：██████ 電話：██████

新北市政府消防局消防安全設備檢修申報受理單

編號：[REDACTED]



申報場所名稱	[REDACTED] 社區	申報地址	新北市林口區 [REDACTED]
受理場所名稱	[REDACTED] 社區	受理地址	新北市林口區 [REDACTED]
管理權人	[REDACTED] 管理委員會 (代表人: [REDACTED] 主委)	場所類別	乙類
受理申報類別	2023年全年度	管理權人 (或受託人) 簽章	網路申報免簽章 請參考電子簽章
項次	查核項目	查核結果是否合格	查核內容
一	消防安全設備檢修申報表	是 免填 是 免填 是 是	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 使用執照與營利事業登記證之基本資料與影本是否相符。 4. 檢查人員或檢修專業機構之基本資料與證書影本是否相符。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修專業機構辦理檢修。 6. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期 (並指導其下次應檢修及申報之日期)。
二	消防安全設備檢修報告書	免填 是 免填 是	1. 管理權人是否簽章。 2. 檢修人員之檢查日程是否合理。 3. 檢修人員是否簽章。 4. 是否勾選應檢修之消防安全設備, 並核對是否檢附各項設備之檢查表。
三	消防安全設備檢查表	是 是 是	1. 是否具有每半年一份外觀、性能檢查之檢修報告書及檢查結果表, 每年一份綜合檢查之檢修報告書及檢查結果表。 2. 是否填寫使用之檢修器材。 3. 檢查表是否填寫完備。
四	消防安全設備改善計畫書 (檢修結果符合規定者免填)	免填 免填 免填	1. 管理權人是否簽章。 2. 確認改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 3. 改善日期是否合理。
五	消防安全設備檢修專業機構許可證書影本 (高層建築物或地下建築物應檢附, 其餘場所委託非專檢機構時免填)	免填 免填 免填	1. 合格證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章、代表人簽章及「與正本相符」之印記。 2. 確認合格證書之有效期限。 3. 上網確認檢修人員是否為該檢修專業機構所屬之專責人員。
六	檢修人員執照影本	免填 免填 免填	1. 檢修人員執照影本是否有專技人員核章, 並蓋有「與正本相符」之印記。 2. 上網查詢該檢修人員是否為經核准登記之檢修人員。 3. 檢修人員達每三年應接受講習期限者, 需附講習證明文件影本。
七	使用執照影本 (如為合法既存無使用執照或非法無使用執照者, 本項免填)	是 是 是	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建照日期、用途、面積、樓層數, 評估其中申報之應檢修消防安全設備項目是否正確。
八	營利事業登記證影本 (非營業場所、違規營業或管理委員會整棟申報者, 本項免填)	免填 免填 免填	1. 審查是否檢附營利事業登記證影本。 2. 營利事業登記證之場所名稱、地址是否與實際狀況資料相符。 3. 非營業場所或違規營業無營利事業登記證者免附。
九	封面、目錄及裝訂格式	免填	封面、目錄是否符合消防安全設備檢修申報書製作暨消防安全設備檢查表填寫說明及範例之規定, 是否以A4格式, 並裝訂於左側 (固定方式不限)。
十	整棟申報, 各區分所有權人是否一併申報 (否: 填寫未申報住戶於查核內容事項, 仍受理申報), 非整棟申報者免填填寫	免填	填寫未配合申報之門牌號碼與樓層。
十一	其他		
申報日期	2023/09/14	受理	林口安檢
受理日期	2023/09/14	單位	聯絡電話: [REDACTED]
受理結果	受理	受理人員	簽章
			網路申報免簽章 請參考電子簽章

※消防安全設備檢修及申報辦法第五條規定, 貴場所下次檢修申報時間為每年九月前完成。

# 消防安全設備檢修報告書

場所概要	場所名稱	林口社區		
	場所地址	新北市林口區仁愛路一段378號		
	建物樓層	地下3樓/地上12樓	申報場所樓層	B3F~12F
	使用執照字號	00林使字第00000號	使用執照用途	
	總樓地板面積		實際用途	集合住宅
	構造	鋼筋混凝土	營登、商登或公司登記證	/
管理權人	姓名	林口社區管理委員會 (代表人:王00主委)		
	電話	02-26033111		
專技人員	姓名		電話	
	證書字號	消士證字第號		
消防安全設備檢查表		附件類別	檢附資料	
消防安全設備種類及數量表 11F~RF		委託書	委託書	
消防安全設備種類及數量表 B3F~10F		業主證件	身分證	
滅火器檢查表		使用執照	使用執照	
室內消防栓設備檢查表		平面圖	20230802_173141~2	
自動撒水設備檢查表		平面圖	20230802_173240	
泡沫滅火設備檢查表		平面圖	20230802_173254	
火警自動警報設備檢查表		平面圖	20230802_173303	
火警自動警報設備檢查表(附表一)		平面圖	20230802_173313	
緊急廣播設備檢查表		平面圖	20230802_173324	
標示設備檢查表		平面圖	20230802_173333	
避難器具檢查表(附表)		平面圖	20230802_173346	
避難器具檢查表 緩降機		平面圖	20230802_173355	
緊急照明設備檢查表		平面圖	20230802_173403	
緊急照明設備檢查表(附表:照明燈)		平面圖	20230802_173411	
緊急照明設備檢查表(附表:照明燈)		平面圖	20230802_173434	
連結送水管檢查表		平面圖	20230802_173446	
緊急電源插座檢查表		平面圖	20230802_173456	
配線檢查表		平面圖	20230802_173509	
		平面圖	20230802_173520	
		平面圖	20230802_173530	
		平面圖	20230802_173541	
		平面圖	20230802_173600	
		平面圖	20230802_173609	
		平面圖	20230802_173621	
		平面圖	數量表	
		其他附件	消防改善計劃書	
		其他附件	組織報備	

1. 緊急電源插座燈故障共12個：A1棟-12F\*1、10F\*1、9F\*1、8F\*1、4F\*1、3F\*1、A2棟-11F\*1、7F\*1、4F\*1、A3棟-9F\*1、8F\*1、7F\*1





11F~RF

消防安全設備種類及數量表

設備種類(數量)樓層	11F	12F	RF	合計														
乾粉滅火器	10	10	10	193														
消防幫浦				1														
室內消防栓	5	5	2	68														
測試用出水口			5	5														
室外消防栓				0														
撒水頭	135	135		270														
蜂鳴器	5	5		14														
自動警報逆止閥	5	5		14														
末端查驗閥	5	5		10														
撒水送水口				1														
泡沫原液槽				1														
比例混合器				1														
一齊開放閥				72														
泡沫噴頭				767														
感知撒水頭				759														
泡沫消防栓箱				0														
火警受信總機				1														
手動報警機	5	5		68														
探測器	10	15	26	856														
緊急廣播主機				1														
揚聲器	5	10	10	182														
出口標示燈	10	10	8	147														
避難方向指示燈	10	5	5	127														
緊急照明燈	15	20	17	274														
緩降機				13														
避難器具標示牌				12														
連結送水口				5														
水帶箱	5	5		10														
排煙機				0														
排煙口				0														
啟動裝置				0														
緊急電源插座	5	5		62														
發電機				1														
撒水泵浦				1														
泡沫泵浦				1														
採水泵浦				0														
連結消防泵浦				0														

B3F~10F

消防安全設備種類及數量表													
設備種類(數量)樓層	B3F	B2F'	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F
乾粉滅火器	17	14	16	16	11	11	11	11	11	11	11	11	11
消防幫浦	1												
室內消防栓	4	4	4	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5
測試用出水口													
室外消防栓													
撒水頭													
蜂鳴器	1	1	2										
自動警報逆止閥	1	1	2										
末端查驗閥													
撒水送水口				1									
泡沫原液槽	1												
比例混合器	1												
一齊開放閥	25	26	21										
泡沫噴頭	270	274	223										
感知撒水頭	269	269	221										
泡沫消防栓箱													
火警受信總機				1									
手動報警機	4	4	4	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5
探測器	17	12	28	8	32	96	86	86	86	86	86	86	86
緊急廣播主機				1									
揚聲器	22	23	23	7	1	15	5	5	15	5	5	15	5
出口標示燈	3	3	3	18	2	10	10	10	10	10	10	10	10
避難方向指示燈	7	7	7	2	4	10	10	10	10	10	10	10	10
緊急照明燈	17	17	17	27	23	15	15	15	15	15	15	15	15
緩降機					5	1	1	1	1	1	1	1	1
避難器具標示牌					4	1	1	1	1	1	1	1	1
連結送水口				5									
水帶箱													
排煙機													
排煙口													
啟動裝置													
緊急電源插座	2	2	2	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5
發電機			1										
撒水泵浦													
泡沫泵浦	1												
採水泵浦	1												
連結消防泵浦													

滅 火 器 檢 查 表										
檢修項目		檢修結果						處置措施		
		滅火器的種別					判定			不良狀況
		乾粉	泡沫	CO2	海龍	水				
外 觀 檢 查										
設置 狀況	設置數量	○					X	備註1		
	設置場所	○					○			
	設置間隔	○					○			
	適用性	○					○			
標 示		○					○			
滅 火 器	本體容器	○					○			
	安全插梢	○					○			
	壓把(壓板)	○					○			
	護蓋(加壓式)	/					/			
	皮管	○					○			
	噴嘴等	○					○			
	壓力指示計	○					○			
	壓力調整器 (輪架型)	/					/			
	安全閥	/					/			
	保持裝置 (掛勾或放置箱)	○					X	備註2		
	車輪(輪架型)	/					/			
	氣體導入管 (輪架型)	/					/			
性 能 檢 查										
本體容 器內筒	本體容器	/					/			
	內 筒	/					/			
	液面指示	/					/			
滅火藥 劑	性狀	/					/			
	滅火藥劑量	/					/			
加壓用氣體容器		/					/			
壓把(壓板)		/					/			
皮管		/					/			
開閉式噴嘴等		/					/			
壓力指示計		/					/			
壓力調整器 (輪架型)		/					/			
安全閥		/					/			
封 板		/					/			
墊 圈		/					/			

虹吸管及氣體導入管	/						/		
過濾網	/						/		
放射能力	/						/		
備註	※滅火器製造日期：2008/05      性能檢查日期：110/1/27  1. 滅火器欠缺共1支：B2F-83車位*1 2. 滅火器欠缺放置盒共4個：A1棟-4F*1、A2棟-12F*1、B棟-8F*1、B3F-44車位*1								
	檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
外觀檢查	樓層	場所	器具種類名稱	設置數量	檢修數量	合格數量	放射能力 測試數量	要修理數目	廢棄數量
	B3F-R1F	林口社區	乾粉滅火器10P	193	192	192	/	0	0
性能檢查									